UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA - ITEC
CETEC - LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

RELATÓRIO DE ENSAIO

ENSAIO DE COMPRESSÃO E ABSORÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA

Ensaio realizado conforme ABNT NBR 12118:2013 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Métodos de ensaio

Nº: **5393 /2026**
Cliente: MACH BLOCOS E PAVIMENTOS LTDA
CNPJ: 18.207.059/0001-10
E-mail: contato@machblocos.com.br
Data do ensaio: 01/09/2026



RESULTADO DOS ENSAIOS

CDP	DIMENSÕES (mm) L	H	C	Carga Ruptura (kgf)	Área Seção Transversal (mm²)	Resistência Compressão (MPa)
E1	141,0	191,0	540,0	43976,00	76140,00	5,7
E2	141,0	191,0	541,0	63383,00	76281,00	8,2
E3	140,0	190,0	542,0	90381,00	75880,00	11,7
E4	140,0	190,0	542,0	63863,00	75880,00	8,3
E5	141,0	190,0	541,0	70007,00	76281,00	9,0
E6	140,0	190,0	541,0	73788,00	75740,00	9,6
					Média	**8,7**
					f_{bk} (MPa)	**5,6**

Resultados do Ensaio de Absorção:

CP Nº	Massas Seca (g)	Saturada (g)	Absorção (%) Individual	Média
E1	16900	18220	7,81	6,18
E2	17830	18810	5,50	
E3	18160	19110	5,23	

Tabela de requisitos para resistência característica à compressão e absorção - ABNT NBR 6136

Classificação	Classe	Resistência característica à compressão axial (MPa)	Absorção (%) Agregado normal Individual	Agregado normal Média	Agregado leve Individual	Agregado leve Média
Com função estrutural	A	$f_{bk} \geq 8,0$	≤ 9,0	≤ 8,0	≤ 16,0	≤ 13,0
	B	$4,0 \leq f_{bk} < 8,0$	≤ 10,0	≤ 9,0		
Com ou sem função	C	$f_{bk} \geq 3,0$	≤ 11,0	≤ 10,0		

INFORMAÇÕES GERAIS

Dados dos blocos (informado pelo cliente): **BLOCO AMARRAÇÃO DE PAREDE** **Data de fabricação: 06/12/2024**
Preparo dos Blocos para ensaio:
Cura: Efetuada pelo cliente

Máquina de ensaio: Prensa hidráulica Emic PC200CS - Série 296, ECETEC-04, certificado de calibração 250325.01LF, válido até 25 de Março de 2027.

A amostragem é de total responsabilidade do cliente.
A reprodução deste relatório só está autorizada na forma de uma reprodução integral, desde que, autorizado pelo laboratório e pelo cliente.
Este documento tem significação restrita e diz respeito somente à(s) amostra(s) ensaiada(s).

Autorizado por:

Enga. Civil Juliana Kurek
CREA-RS 123.161

terça-feira, 1 de setembro de 2026